



Commune de SAINT-LIVRES
Grand'Rue 20
1176 SAINT-LIVRES
021 808 72 49

INFORMATION A LA POPULATION

Qualité de l'eau potable en 2025 – commune de Saint-Livres, réseau de distribution.

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

Provenance

L'eau alimentant le réseau communal provient de la « Source de la Taillaz ».

Désinfection

Aucune désinfection n'est nécessaire sur nos ressources.

Contrôles sanitaires

Le suivi de la qualité de l'eau de boisson comporte quatre prélèvements par année effectués par notre mandataire.

Bactériologie :

Aucun dépassement des valeurs de qualité n'a été observé concernant les analyses microbiologiques.

Paramètres physiques et chimiques (ressortant de l'analyse complète dans le réseau de distribution effectuée le 12 mars 2025) :

La teneur en nitrates dépasse l'objectif de qualité de moins de 25 mg/L fixé pour l'eau potable. Dans le cadre du projet « nitrates » en cours, la Municipalité tend à diminuer ces valeurs.

La teneur en métabolites dépasse la valeur maximale admise de 0.1 µg/l tout comme la somme des métabolites dépasse la valeur maximale admise de 0.5 µg/l.

Dans le cadre de son autocontrôle, la Municipalité surveille attentivement l'évolution de ces valeurs.

Dureté totale : 33.5 soit une eau dure (selon analyse du 23 septembre 2024).

Résultats ressortant de l'analyse complète effectuée le 12 mars 2025

Température moyenne	10.9 °C
Calcium	110 mg/l
Magnésium	13 mg/l
Sodium	6.3 mg/l
Potassium	<1.0 mg/l

pH	7.5
Chlorures	9.8 mg/l
Nitrates	31.2 mg/l
Sulfates	26 mg/l

Remarques : - .

Informations utiles :

En cas de questions supplémentaires, le bureau communal se tient à votre disposition par téléphone ☎ 021 808 72 49 ou par mail ✉ greffe@st-livres.ch

En cas de problèmes, fuites ou accidents, le numéro du service de piquet est le :

M. Jean-Luc Berger, employé communal ☎ 079 445 95 23

M. Carlos Alves, Municipal ☎ 076 391 45 08

M. Pierre-André Pellet, Syndic ☎ 079 342 63 64

Saint-Livres, le 1^{er} septembre 2025